

Montageanleitung für Sicherheits-Gassteckdose PLUG1

nach DVGW VP635-1, DVGW-Registrier-Nr.: DG-4645BM0433, SVGW-Registrier-Nr.: 020905
Unterputzausführung für metallene Gasleitungen (Kupfer, Stahl)

Achtung! Bitte lesen Sie diese Hinweise vor Installation und Inbetriebnahme.
Das Produkt muss entsprechend gültiger Vorschriften installiert und betrieben werden!


BESCHREIBUNG

Die Sicherheits-Gassteckdose PLUG1 Unterputzausführung ermöglicht den Anschluss von Gasgeräten mit einem Gasanschluss Schlauch nach DVGW-VP635-2 und VP618-2. PLUG1 ist für die Innen- und Außenwandmontage geeignet.

Lieferumfang: **Pack 1** 1 Steckdosen-Oberteil, 2 Schrauben und 1 Informationsblatt
Pack 2 1 Steckdosen-Unterteil, 1 dreiteilige Unterputz-Montagedose, 2 Schrauben und 1 Montageanleitung

TECHNISCHE DATEN

- für Gase nach DVGW Arbeitsblatt G260 G2/G3
- integrierte thermische Absicherung (TAE), HTB
- integrierter Gasströmungswächter Reset durch Trennen und Wiederherstellen der Steckverbindung
- max. Nennwärmelast des Gasgerätes 15kW
- Druckklasse P3, MOP 500 mbar (Schweiz: 200 mbar)
- Gaseingang an der Steckdose Rp1/2 DIN 2999 (ISO 7-1)
- Temperaturklasse T2 (-20 bis 60°C)
- Lagertemperatur -20 bis 80°C
- Einbaulage Oberteil senkrecht (siehe Abbildungen)
- Referenz-Gasanschluss Schlauch auf Anfrage



INSTALLATIONSHINWEISE

- Die Installation der PLUG1 darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
- Das Produkt muss entsprechend den gültigen Vorschriften installiert und betrieben werden.
- Die Montage darf nur im drucklosen Zustand der Gasleitungsanlage erfolgen.
- Nicht im Innenraum der PLUG1 manipulieren.
- Alle Teile der PLUG1 sind vor Verschmutzung zu schützen.
- Achtung, der Haltering darf nicht entfernt werden!
- Achtung, prüfen Sie, dass Teil 3 und das Oberteil einen O-Ring besitzen!

Die Abbildungen zeigen die Installation der PLUG1 in eine noch unverputzte Wand. Erfolgt die Installation in eine bereits verputzte Wand, dann ist der Freiraum für die Unterputzdose so auszubereiten, dass die Unterputzdose mit der Putzoberfläche abschließt.

