

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 02-090-5 SVGW

Antragsteller / Hersteller: Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, DE-06502 Thale

Vertreter / Vertreiber: Gasotec AG, CH-8104 Weiningen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas, auf den Bericht Nr. 02-090-5 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Gas-Steckdosen: Sicherheits-Gassteckdose mit integriertem Strömungswächter (GS) und thermisch auslösendem Absperrlement (TAE)

Stamm-Bezeichnung: PLUG1

Modelle/Typen: GC10M (Unterputz-Ausführung), GC01M (Aufputz-Ausführung)

Nennweite: DN 15

Anschlüsse: ½" Gewinde Rp nach EN 10226-1 (ISO 7-1)

Typ: Typ 2

Prüfgrundlage: 89/106/EWG, (EU) Nr. 305/2011, EN 15069 (2008)

Zertifizierungsgrundlage: Bericht, Nr. TR/09/415 des BSI, GB-Leicestershire

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.10.2022**

Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 0.5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- den Anschluss von Sicherheits-Gasschlauchleitungen nach EN 14800
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.2).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 10.08.2017