

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 03-015-6 SVGW

Antragsteller: Witzenmann-Speck GmbH, DE-75249 Kieselbronn
Hersteller: Witzenmann GmbH, DE-75175 Pforzheim
Vertreter / Vertreter: Witzenmann-Speck GmbH, DE-75249 Kieselbronn

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **03-015-6/E1** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Schläuche: Sicherheits- Gasschlauchleitungen
Bezeichnung: Hydragas GA 7...
Typen:
GA 721
GA 751 GA 755 GA 757
GA 783 GA 784
Nennweite: DN 12
Anschlüsse: Diverse gemäss Eintrag im Zertifizierungsverzeichnis Gas
Zertifizierungsgrundlage: 89/106/EWG (12/88), EN 14800 (06/07)
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.01.2023**
Zertifiziert für:
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- einen Betriebsdruck von max. 0.5 bar
- Umgebungstemperaturen von +120 °C
- Schlauchlängen von max. 1.5 m in Gebäudeinneren und
max. 6.0 m im Aussenbereich (G1 Regelwerk, Ziff. 9.4.4.1, Ausgabe 01/17).

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW- Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.1).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 22.02.2018